



POWIAT JAROSŁAWSKI

37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17
tel. (16) 624 62 00, fax. (16) 624 62 49

<http://www.starostwo.jaroslaw.pl>
e-mail: a.kocyła@powiat.jaroslaw.pl

Numer referencyjny: **ZP.272.1.214.2025**

Jarosław, dnia 14 listopada 2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17”** Numer referencyjny: ZP.272.1.214.2025.

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17”** Numer referencyjny: ZP.272.1.214.2025., do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SIWZ”.

Zapytanie Nr 1 z dnia 13.11.2025r. dotyczące treści SIWZ ZP.272.1.214.2025

Pytanie 1.

Czy Zamawiający posiada zalecenia konserwatorskie dla przedmiotowego zakresu prac?

Odpowiedź na pytanie 1.

Uzyskanie decyzji Konserwatora na prowadzenie prac leży w gestii Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku?

Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający nie posiada instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku.

Pytanie 3.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem klimatyzacja – czy tylko schładzane powietrzem, czy pełną obróbką powietrza przewidzianą dla klimatyzacji?

Odpowiedź na pytanie 3.

Przez pojęcie klimatyzacji Zamawiający rozumie schładzanie i ogrzewanie powietrzem.

Pytanie 4.

Czy wyznaczone pomieszczenia do „klimatyzacji” posiadają wystarczającą ilość powietrza wentylacyjnego i jaki jest rodzaj wentylacji (wentylacja grawitacyjna nie spełnia wymagań)?

Odpowiedź na pytanie 4.

Zamawiający nie posiada wystarczających danych. W pomieszczeniach nie ma wspomnianej wentylacji grawitacyjnej.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający przewiduje instalacje ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego czy instalację wody lodowej?

Odpowiedź na pytanie 5.

Zamawiający przewiduje instalację ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy opis poszczególnych pomieszczeń pozwalający obliczyć zapotrzebowanie chłodu (funkcja pomieszczenia, ilość osób, wyposażenie powodujące zyski ciepła typu monitor komputer)?

Odpowiedź na pytanie 6.

Tak. Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy opis poszczególnych pomieszczeń.

Pytanie 7.

Czy budynek posiada rezerwę mocy elektrycznej wystarczającą dla zasilania nowych urządzeń? (W przypadku braku, konieczność uzyskania nowych warunków zasilania – 30 dni po wykonaniu obliczeń bilansowych).

Odpowiedź na pytanie 7.

Tak, posiada rezerwę mocy elektrycznej wystarczającą dla zasilania nowych urządzeń.

Pytanie 8.

Termin kompletnego opracowania 19.12.2025, co obejmuje? Termin zaleceń konserwatorskich to 30 dni, uzgodnienie z konserwatorem min 30 dni, pozwolenie na budowę 65 dni, uzgodnienia łącznie 125 dni.

Odpowiedź na pytanie 8.

Termin 19.12.2025 r. obejmuje pełny zakres kompletnego opracowania dokumentacji – projekt architektoniczno-budowlany z wymaganymi uzgodnieniami, projekt techniczny, specyfikacja, przedmiar, pozwolenie na budowę.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający posiada rzuty i przekroje budynku w wersji edytowalnej?

Odpowiedź na pytanie 9.

Tak, zamawiający posiada rzuty i przekroje budynku w wersji edytowalnej.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Numer referencyjny: ZP.272.1.214.2025 pozostają bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Numer referencyjny: ZP.272.1.214.2025 i jest wiążący dla Wykonawców.

Z poważaniem

Sekretarz Powiatu Jarosławskiego

(-)

Krzysztof Sopol