



UWAGA 1
Zgodnie z wymaganiami par.161 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 25.04.2014r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U.2014.812) "Odległość obiektów i urządzeń związanych z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz z podziemnym bezbiornikowym magazynowaniem węglowodorów płynnych na lądzie, w szczególności odwiertów, gazoliniarni, urządzeń i instalacji do osuszania i odsiarczania gazu ziemnego, tłoczni ropy naftowej i gazu ziemnego nie może być mniejsza niż 50m - od dróg publicznych, linii kolejowych, budynków administracyjnych i mieszkalnych oraz od innych obiektów z otwartym ogniem niezwiązanych z ruchem zakładu górniczego otworowego".

UWAGA 2
Wzdłuż projektowanego gazociągu od Ośrodka Technologicznego Mirocin-36 do OZG Mirocin (nowy) projektuje się ułożenie we wspólnym wykopie linii światłowodowej.

- Legenda:**
- trasa projektowanych gazociągów 2xDN50
 - trasa projektowanego gazociągu DN50
 - trasa projektowanego gazociągu DN80 wraz z linią światłowodową
 - trasa projekt. gazociągów 3xDN100 Mirocin (nowy) - OZG Mirocin (stary)
 - trasa projekt. gazociągu DN150 Mirocin (nowy) - OZG Mirocin (stary)
 - trasa proj. rurociągu wody złożowej DN50
 - trasa proj. kabla elektroenergetycznego
 - trasa proj. sieci ciepłowniczej
 - 50-metrowa strefa bezpieczeństwa wg Uwagi 1
 - ogrodzenie
 - granice powiatów
 - granice gmin
 - projektowane zjazdy

Opracował	Paweł Tomaszewicz	Gazociągowa	Instalacyjna w zakresie instal. i urz. ciepł., wentyl., gaz., wodoc. i kanaliz.	301/005/13	<i>[Signature]</i>
Projektant	Urszula Herod		Instalacyjna w zakresie instal. i urz. ciepł., wentyl., gaz., wodoc. i kanaliz.	132/005/15	<i>[Signature]</i>
Sprawdzający	Marcelina Mszyca				<i>[Signature]</i>
Imię i Nazwisko		Branża	Specjalność	Nr uprawn.	Podpis
Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie odwiertów Mirocin 70K, 71K, 72K, 73K, 74K, 75K, 76K, 77K - KGZ Jodłówka					
SKALA: 1:10000		Adres inwestycji: woj. podkarpackie, pow. przeworski, gm. Zarzecze, pow. jarosławski, gm. Pawłosiów			
		Obiekt: Gazociągi wysokiego ciśnienia i rurociąg tłoczny wody złożowej			
		Tytuł rysunku: Orientacja na mapie topograficznej			
		Wersja: 1 Arkusze: 1/1			
Format: -	Data: 07.2025	Stadium: LICP	Nr rysunku: 4195-PTE-00-00-LIN-RYS-00001		

STAROSTA JAROSŁAWSKI
[Signature]
Kamil Dziukiewicz